

Van: Molema, Johnny <Johnny.Molema@stichtsevecht.nl>

Verzonden: donderdag 16 juni 2022 16:24

Aan: Reparon, Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl>

Onderwerp: RE: 15. Technische vragen inz Kockengen Waterproof

Goedendag,

De vraag.

Kockengen Waterproof

Inleiding tijdens de bustoer langs projecten in de gemeente verklaarde dhr. Molema bij de rondleiding langs de werkzaamheden i.h.k. van Kockengen Waterproof desgevraagd dat er geen schade zal ontstaan aan de huizen van de inwoners n.a.v. de werkzaamheden en de gekozen methode.

Vraag 1 Hebben de inwoners deze garantie ook schriftelijk ontvangen? Is er mogelijkheid/procedure voor inwoners die achteraf menen wel schade te hebben ondervonden door het plan?

Antwoord.

Er wordt door het ingenieursbureau een inspectie, bouwkundige nulopname, uitgevoerd bij alle woningen voorafgaand van de werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken naar eventuele scheuren in de muren. Deze scheuren worden vastgelegd in een inspectierapport inclusie foto's van eventuele scheuren. De bewoners kunnen op verzoek het opnamerapport inkijken. Bij eventuele klachten over eventuele scheuren in de muur door de werkzaamheden wordt er een nieuwe opname uitgevoerd en deze vergeleken met de nulopname.

De inspectierapporten worden bewaard in een kluis door het ingenieursbureau.

Met vriendelijke groet,

Johnny Molema
Projectleider



johnny.molema@stichtsevecht.nl

T 0346 2545 40 M 06 5807 6534 P 06 5107 3919

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen

Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze [nieuwsbrief](#)





Technische vragen

Datum en tijdstip van verzenden: di 14-06-2022 12:27

Persoonsgegevens

Voornamen	Tineke
Tussenvoegsel(s)	de
Achternaam	Vries
E-mailadres	tineke.de.vries.sp@raad-stichtsevecht.nl
Fractie	SP



Mede indieners

Zijn er andere fracties die de technische vragen mede indienen	nee
--	-----

Technische vragen

Onderwerp	Kockengen Waterproof
Inleiding	tijdens de bustoer langs projecten in de gemeente verklaarde dhr. Molema bij de rondleiding langs de werkzaamheden i.h.k. van Kockengen Waterproof desgevraagd dat er geen schade zal ontstaan aan de huizen van de inwoners n.a.v. de werkzaamheden en de gekozen methode.
Vraag 1	Hebben de inwoners deze garantie ook schriftelijk ontvangen? Is er mogelijkheid/procedure voor inwoners die achteraf menen wel schade te hebben ondervonden door het plan?

Bijlagen

Wil je een bijlage toevoegen	nee
------------------------------	-----