



<b>Datum</b> 25-11-2021	<b>Contactpersoon</b> Nico Admiraal	<b>Telefoonnummer</b> +3130 634 5779
<b>Uw brief d.d.</b> 3-11-2021	<b>Uw kenmerk</b>	<b>Ons kenmerk</b> 1829999
<b>Onderwerp</b> Reactie HDSR op GRP gemeente Stichtse Vecht		<b>Bijlage(n)</b>

Geachte heer Van der Vliet,

Op 3 november jl. hebben wij van u het eindconcept van het 'Gemeentelijk Rioleringsplan Stichtse Vecht 2022-2026' ontvangen. In deze brief geven wij onze formele reactie op dit plan.

### **Proces voorafgaand**

In de eerste plaats willen wij u bedanken voor de betrokkenheid van HDSR bij de totstandkoming van het plan. Tijdens diverse overlegmomenten en op een eerdere conceptversie hebben wij onze inbreng kunnen leveren.

### **Onze conclusie**

In het plan worden vier speerpunten genoemd: 'gegevens op orde', 'emissies en wateroverlast bepalen', 'communicatie' en 'risicogestuurd beheer'. Daarnaast is in dit plan ook de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan klimaatadaptatie verwerkt. Een actueel en urgent thema. Om hieraan recht te doen zou het overigens wenselijk zijn om dit thema ook als een apart speerpunt te benoemen in het plan. Wij zijn van mening dat met deze thema's de juiste accenten worden gelegd en wij trekken graag samen op de komende planperiode.

### **Onze opmerkingen**

Naast de bovenstaande algemene conclusie hebben wij nog een aantal inhoudelijke opmerkingen. Wij vragen u deze punten te verwerken in de definitieve versie van het plan.

1. In het plan is een visie opgenomen op de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren op het gebied van hemel- en grondwater. Daarnaast zijn onderdelen van de visie op diverse plaatsen opgenomen in de tekst. Er ontbreekt echter een beknopte totaalvisie op de thema's afval-, hemel- en grondwater, die verwerkt kan worden in de Omgevingsvisie van de gemeente;
2. Een ander belangrijk punt is de verdere uitwerking van het 'Systeemoverzicht Stedelijk Water' (SSW). Het SSW geeft aan hoe riolering, maaiveld en oppervlakte water functioneren bij (extreme) neerslag en hoeveel afvalwater afkomstig uit gemeente Stichtse Vecht het waterschap in de toekomst kan verwachten. Op basis van de uitkomsten van het SSW actualiseren wij graag het huidige afvalwaterakkoord tussen HDSR en de gemeente. Voor nu wij vragen u om dit afvalwaterakkoord te benoemen in het plan;

Poldermolen 2  
Postbus 550  
3990 GJ Houten  
T (030) 634 57 00  
post@hdsr.nl  
www.destichtserijnlanden.nl



3. U geeft aan dat na afronding van het SSW de resultaten verwerkt worden in een hemelwaterstructuurplan. Dit plan ontbreekt echter nog in de onderzoeksmaatregelen in tabel 4.2. Wij vragen u om het hemelwaterstructuurplan toe te voegen aan het plan;
4. In tabel 4.1 wordt het aantal overstorten genoemd. Dit aantal komt echter niet overeen met het overzicht in bijlage 6. Wij vragen u om dit te controleren en e.e.a. consistent te maken.
5. Wij missen in het plan de strategie en middelen voor de aanpak van rioolvreemd water in de gemeente. Met name in de kern Kockengen is dit momenteel een acuut probleem. Graag trekken wij hierin samen op;
6. Wij missen in het plan de strategie voor het toezicht en de handhaving op de indirecte lozingen van bedrijven. Wij vragen u dit aspect toe te voegen aan het plan;

*Tot slot*

Wij danken u voor onze betrokkenheid en alvast voor de verwerking van onze opmerkingen in de definitieve versie van het plan en kijken uit naar de verdere samenwerking tussen gemeente en waterschap in het stedelijke (afval)water.

Wanneer het gemeentelijk rioleringsplan is vastgesteld door de gemeenteraad ontvangen wij graag een (digitale) versie hiervan.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer N. Admiraal. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (030) 634 57 79 of per e-mail [nico.admiraal@hdsr.nl](mailto:nico.admiraal@hdsr.nl).

Met vriendelijke groet,  
Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

Mevrouw E. van Grol  
Directeur programma Sterke Lekdijk (HWBP) en manager Ontwikkeling, Strategie en Advies