



Datum
6-1-2020

Gemeente Stichtse Vecht
De heer J. Bouwmeester
Postbus 1212
3600BE Maarssen

Contactpersoon
Jelle Mulder
Afdeling Advies
Directie Risicobeheersing

088-8783906
J.Mulder@VRU.NL

Ons kenmerk
69111

Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp
Advies Omgevingsvergunning

Geachte heer Bouwmeester,

Op 4 december 2019 heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in het kader van een omgevingsvergunning aanvraag conform het Besluit externe veiligheid transportroutes (Betv) in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen. De aanvraag omgevingsvergunning is voor nieuwbouwplan "buiten Weeresteyn", Zandpad 32 - perceel D1673, Nieuwersluis. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.

In mijn advies ga ik in op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp die dit plan kan bedreigen. Daarnaast ga ik in op de mogelijkheden tot zelfredzaamheid.



Beschouwing risico's

Het nieuwbouwplan "buiten Weeresteyn" ligt binnen het invloedsgebied van de Rijksweg A2, spoorlijn Breukelen - Duivendrecht waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Voor het plangebied is het relevante risico een toxische wolk na een ongeval op het spoor of de weg. De afstand tot deze transportroutes is echter groter dan de afstand die wij normaliter hanteren voor het nemen van maatregelen. De afstand welke hiervoor wordt aangehouden is de alarmeringsgrenswaarde van 1 uur bij het weertype D5 (stabiel weer, windsnelheid 5m/s) in verstedelijkt gebied.

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
www.vrubrandweer.nl

 veiligheidsregioutrecht
 @vrutrecht

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330



Het plangebied heeft op dit moment en na uitvoering van de nieuwbouw geen bluswatervoorziening die voldoet aan het bouwbesluit en de richtlijn bluswatervoorziening en bereikbaarheid van Brandweer Nederland". De dichtstbijzijnde primaire bluswatervoorziening is een brandkraan aan het Zandpad langs de Vecht op ca. 350 meter.

Advies

Ik adviseer u om:

1. De bluswatervoorziening te verbeteren. Voor het treffen van de best passende oplossing kunt u de initiatiefnemer contact op laten nemen met onze medewerker Sander van Bilsen van het Team Ondersteuning Repressie, te bereiken via mail s.van.bilsen@VRU.NL of op telefoonnummer 088 - 878 3541
2. De initiatiefnemer voor te stellen om tegen het gevaar van een toxische wolk de mechanische ventilatie in de woning eenvoudig te kunnen laten uitschakelen. Door deze maatregel kunnen de bewoners zich enige uren beschermen tegen de toxische stoffen, maar bijvoorbeeld ook tegen de rook van een grote brand.

Heeft u vragen?

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: Jelle Mulder, te bereiken via mail J.Mulder@VRU.NL of op telefoonnummer 088-8783906.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,



Geerlof Bijsterbosch
Teammanager Advies

i.a.a: Dhr. E. Blokker, Provincie Utrecht.